

## OZNAČENÍ PAST®

System zápisu osazení **P**ředávací **A**kumulační **S**tanice **T**epla výměníky tepla, elektrickými topnými patronami a potrubními přípojkami.

**PAST** ..... (.....).....(.....).....

jmenovitý vodní obsah v litrech  
(600, 750, 900, 1200)

výpis výměníků tepla pro připojení zdrojů tepla s odděleným médiem nebo elektrických patron v pořadí polohy shora dolů  
0... žádný výměník (prázdné místo)  
S, SX, L, LX ... výměník (osazené místo)

rozměr potrubních přípojek na straně zdrojů tepla (1", 5/4" nebo 2")

výpis výměníků tepla pro připojení odběrů tepla s odděleným médiem nebo elektrických patron v pořadí polohy shora dolů  
0... žádný výměník (prázdné místo)  
S, SX, L, LX ... výměník (osazené místo)

rozměr potrubních přípojek na straně odběrů tepla (1", 5/4" nebo 2")

**Poznámka :**

vnější plocha výměníků tepla

S – 1,08 m<sup>2</sup>, SX - 1,73 m<sup>2</sup>, L – 3,38 m<sup>2</sup>, LX - 5,31 m<sup>2</sup>

**Příklady značení :**

PAST 600 (02ES)1"(L0)1"

PAST 750 (02ESX)1"(LX0)1"

PAST 900 (002EL)5/4"(LL0)5/4"

PAST 1200 (002ELL)2"(LL00)2"