

OZNAČENÍ PAST®

System zápisu osazení **P**ředávací **A**kumulační **S**tanice **T**epla výměníky tepla, elektrickými topnými patronami a potrubními přípojkami.

PAST (.....).....(.....).....

jmenovitý vodní obsah v litrech
(350, 425, 600, 750, 900, 1200)

výpis výměníků tepla pro připojení zdrojů tepla s odděleným médiem nebo elektrických patron v pořadí polohy shora dolů
0... Žádný výměník (prázdné místo)
S,L, ... výměník (osazené místo)

rozměr potrubních přípojek na straně zdrojů tepla (1", 5/4" nebo 2")

výpis výměníků tepla pro připojení odběrů tepla s odděleným médiem nebo elektrických patron v pořadí polohy shora dolů
0... Žádný výměník (prázdné místo)
S,L, ... výměník (osazené místo)

rozměr potrubních přípojek na straně odběrů tepla (1", 5/4" nebo 2")

Poznámka :

vnější plocha výměníků tepla

S – 1,4 m², L – 3,15 m²

Příklady značení :

PAST 600 (LES)1"(L1"L)1"

PAST 750 (SESES)1"(S1"SS)1"